


Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:		
Дата	Учетный номер	QR-код
23.03.2023	№ ПМ 18230061000205492635	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),
E-mail: gu-mchsur@18.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Караку-
линского районов
427950, Удмуртская Республика, Камбарский район, г. Камбарка, ул. Сосновый бор, 2
тел. 8(34153)3-24-26 kamgpn@mchs-18.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 23/1/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Камбарская средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя Российской Федерации Ю.Г.Курягина» (ИНН 1810002047), юридический адрес: 427954 Удмуртская Республика, Камбарский район, г.Камбарка, пер. Уральский, 5.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместителя главного государственного инспектора г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору Климовских Андрея Сергеевича от 23.03.2023 № 23/1. «31» марта 2023 г. заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике - заместителем главного государственного инспектора г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору Климовских Андреем Сергеевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведен профилактический визит в порядке, установленном п. 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Камбарская средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя Российской Федерации Ю.Г. Курягина» (ИНН 1810002047), юридический адрес: 427954 Удмуртская Республика, Камбарский район, г.Камбарка, пер. Уральский, 5,

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовало контролируемое лицо – директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Камбарская средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя Российской Федерации Ю.Г.Курягина» Левашова Юлия Рамильевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с п. 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного).	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 30.	21.08.2023	
2.	Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации, автоматической пожарной сигнализации (кнопка АПС), огнетушащих средств.	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123 – ФЗ ст. 4, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 36	21.08.2023	
3.	Допускается размещение огнетушителей без специальных подставок из негорючих материалов в кабинете химии и физики.	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123 – ФЗ ст. 4, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 409.	21.08.2023	
4.	Шлейф №8 автоматической пожарной сигнализации не работает (классы (пристрой) - правое крыло здания).	Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ ст. 4,6, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 54.	21.08.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

✓ директор мвф

 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓ мвф

 (подпись)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместитель главного государственного инспектора г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору
 Климовских Андрей Сергеевич

 (должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



 (подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.